



Sociedade Provincial de Auga e Medio Ambiente SA



FS 631180

Rúa Avilés de Taramancos nº 4, C.P.32002, Ourense. Tfno: 988511775 FAX.:988370850

CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES

Achégolle o seguinte informe:

Determinación analítica:

A POBRA DE TRIVES

REXISTRO ENTRADA

2017-E-RC-1281

08/08/2017 13:50



Análise Depósito cabeceira Carballal 1

Segundo o RD 140/2003: **NON APTA**

Na análise realizada o 23 de Agosto de 2017, o valor de Arsénico, é superior o establecido no RD 140/2003, polo que se lle realiza unha contraanálise.

Contraanálise:

Segundo o RD 140/2003: **NON APTA**

Realizada a contraanálise, a mostra segue presentando un resultado de Arsénico superior o valor paramétrico establecido no RD 140/2003, polo que se informa ó seu Concello desta non aptitude.

Notificacións:

Segundo RD 140/2003 no seu articulo 27, "Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas":

É obriga do Concello a notificación de este incumprimento a autoridade sanitaria.

Recomendacións:


O Arsénico presente nas augas de consumo débese principalmente á propia natureza do terreo.

Recoméndase levar a cabo un seguimento da rede de distribución para coñecer se os resultados de Arsénico son puntuais.

Atentamente, un saúdo.

Ourense, 08 de Setembro de 2017

AQUA OURENSE- OURENSE
RESPONSABLE DE OPERACIÓNS

SOCIEDADE PROVINCIAL DE
AUGA E MEDIO AMBIENTE


Asdo.: David Permui Fachal



INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 95961 / 2017

DATOS DO CLIENTE

AQUAOUENSE, Sociedade Provincial de Aguas e M. Ambiente SA
Avilés de Taramancos, 4-bajo 32003 OURENSE NIF A32390684

DATOS DA MOSTRA

Denominación da mostra: A POBRA DE TRIVES: DEPÓSITO CABECEIRA CARBALLAL 1
Tipo de mostra: Auga de consumo (RD 140/2003)
Remitido por: AQUAOUENSE
Data entrada: 24/08/2017 - 08:00
Data comezo / remate: 24/08/2017 - 04/09/2017

DATOS DE MOSTRAXE

Poboación: POBRA DE TRIVES (OURENSE)
Data toma: 23/08/2017 - 10:15
Cantidade de mostra: 2325 mL Tipo envase : 2A 1P 1PE 3VBT

DETERMINACIÓN "IN SITU"

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Temperatura "in situ"					15		°C (°X1)


Ensaio validados por: Carlos Nebot Martinez (Técnico Sección Asesoría)

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Parámetros microbiológicos							
Escherichia coli	FIL/010-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Enterococos	FIL/005-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Clostridium perfringens	FIL/008-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Parámetros químicos							
Nitratos	CI/002-a	0,50 mg/L	50 mg/L		5,9 ±0,6		mg/L (1)
Nitritos	COL/007-a	0,010 mg/L	0,1 mg/L		<0,010		mg/L (1)
Fluoruro	CI/002-a	0,015 mg/L	1,5 mg/L		0,093 ±0,009		mg/L (1)
Cianuros totales	EA/019-a	12 µg/L	50 µg/L		<12		µg/L (1)
Antimonio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Arsénico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L		74 ±10		µg/L (1)
Selenio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L		1,1 ±0,2		µg/L (1)
Boro	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	1,0 mg/L		<0,010		mg/L (1)
Cadmio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Cobre	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L		<0,010		mg/L (1)
Cromo	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L		<5,0		µg/L (1)
Mercurio	ICP-MS/002-a	0,10 µg/L	1,0 µg/L		<0,10		µg/L (1)
Níquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Chumbo	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Benzo (a) Pireno	CGM/019-a	0,007 µg/L	0,010 µg/L		<0,007		µg/L (1)
HPA	CGM/019-a		0,100 µg/L		<0,04		µg/L (1)
Benzo (b) Fluoranteno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
Benzo (k) Fluoranteno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
Benzo (g,h,i) Perileno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
Indano (1,2,3,c,d) Pireno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
1,2-Dicloroetano	CGM/024-a	0,30 µg/L	3,0 µg/L		<0,30		µg/L (1)
Benceno	CGM/024-a	0,30 µg/L	1,0 µg/L		<0,30		µg/L (1)
Tri +Tetracloroetileno	CGM/024-a	1,0 µg/L	10 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Tricloroetileno	CGM/024-a	0,5 µg/L			<0,5		µg/L (1)
Tetracloroetileno	CGM/024-a	0,5 µg/L			<0,5		µg/L (1)
Trihalometanos	CGM/024-a	4 µg/L	100 µg/L		6		µg/L (1)
Cloroformo	CGM/024-a	1,0 µg/L			3,3 ±0,8		µg/L (1)
Diclorobromometano	CGM/024-a	1,0 µg/L			1,5 ±0,4		µg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
Os ensaios / toma de mostra sinalados (*), as interpretacións e datos expresados en observacións non están incluídos no alcance de acreditación.

(1) Ensaio feito na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 95961 / 2017

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM. CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Dibromoclorometano	CGM/024-a	1,0 µg/L			1,2 ±0,3		µg/L (1)
Bromoformo	CGM/024-a	1,0 µg/L			<1,0		µg/L (1)
Praguicidas	-		0,50 µg/L		<0,50		µg/L (1)
Praguicid. organoclorados	CGM/019-a				-		µg/L (1)
Trifluralin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
α-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Hexaclorobenceno	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
β-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Lindano	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
δ-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Heptaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Aldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Heptaclor epóxido (isómero β)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endosulfan 1	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Dieldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
p,p'-DDE	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endosulfan 2	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
p,p'-DDD	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Oxifluorfen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endosulfan sulfato	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
p,p'-DDT	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Praguicid. organofosforados	CGM/019-a				-		µg/L (1)
Diclorfention	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Fenclorfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Fenitrofen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Etil-Paration	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Clorpirifos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Metil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Etil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Clorfenvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Tetraclorvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Melidation	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Praguicidas nitrofenados	CGM/019-a				-		µg/L (1)
Simazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Atrazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Trietazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Terbutilazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Ametrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Prometrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Terbutrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Parámetros indicadores	-				-		(1)
Cheiro a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3		1		Ind. dil. (*)
Sabor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3		1		Ind. dil. (*)
Cor	EA/002-a	3,0 mg/L	15 mg/L		<3,0		mg/L (1)
Turbidez	NF/001-a	0,40 UNF	1 UNF		<0,40		UNF (1)
pH	EL/002-a		9,5 Unidad pH	6,5 Unidad pH	7,2 ±0,2		Unidad pH (1)
Conductividad a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2 500 µS/cm		102 ±8		µS/cm (1)

Tódo los datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.

O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.

As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.

Os ensaios / toma de mostra sinalados (*), as interpretacións e datos expresados en observacións non están incluídos no alcance de acreditación.

(1) Ensaio feito na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)



INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 95961 / 2017

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MÍNIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Cloro residual libre	COL/001-a	0,05 mg/L Cl ₂		0,00 mg/L Cl ₂	0,71 ±0,10		mg/L Cl ₂ (1)
Cloro combinado	CALCU/001-a	0,05 mg/L Cl ₂	2,0 mg/L Cl ₂	0,00 mg/L Cl ₂	<0,05		mg/L Cl ₂ (1)
Amonio	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L		<0,050		mg/L (1)
Cloruros	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L		6,3 ±0,6		mg/L (1)
Sodio	ICP/014-a	1,0 mg/L	200 mg/L		12 ±1		mg/L (1)
Sulfatos	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L		10 ±1		mg/L (1)
Oxidabilidad	VL/011-a	0,50 mg/L	5,0 mg/L		<0,50		mg/L (1)
Aluminio	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L		<10		µg/L (1)
Ferro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L		5,9 ±0,8		µg/L (1)
Manganeso	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L		5,7 ±0,7		µg/L (1)
Coliformes totais	FIL/003-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Xermes totais a 22°C	RCP/001-a (Recuento)		100 UFC/ml		0		UFC/ml (1)
Índice de Langelier	CALCU/001-n	-3	0,5	-0,5	-2,2		(*) (1)
Ensaos validados por: Inmaculada Solís Andrés (Xefe sección Microbioloxía), Beatriz Delgado (Técnico sección Fisico-Química), Jose Luis Aranda Mares (Xefe sección Cromatografía)							

OBSERVACIÓNS

O valor do parámetro Índice de Langelier non se dá acreditado, xa que para o seu cálculo usáronse datos facilitados polo cliente.
Tomada por Jose Martinez.
O cloro é un parámetro que debe analizarse en menos de 5 minutos dende a toma de mostrás. Superado ese tempo, os resultados obtidos poden verse afectados.
Os resultados dos parámetros "in situ" foron facilitados polo cliente.

Emitido en Castellón a 4 de Setembro de 2017

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18018814A.
Cargo: Subdirector General

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente


Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.

O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.

As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.

Os ensaios / toma de mostra sinalados (*), as interpretacións e datos expresados en observacións non están incluídos no alcance de acreditación.

(1) Ensaos feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)



INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 100907/17M1 / 2017

DATOS DO CLIENTE

AQUA OURENSE, Sociedade Provincial de Aguas e M. Ambiente SA

Avilés de Taramancos, 4-bajo 32003 OURENSE NIF A32390684

DATOS DA MOSTRA

Denominación da mostra: A POBRA DE TRIVES: DEPOSITO CABECEIRA CARBALLAL 1

Tipo de mostra: **Auga de consumo (RD 140/2003)**

Remetido por: AQUA OURENSE

Data entrada: 06/09/2017 - 08:00

Data comezo / remate: 07/09/2017 - 08/09/2017

DATOS DE MOSTRAXE

Poboación: **POBRA DE TRIVES (OURENSE)**

Data toma: 05/09/2017 - 12:00

Cantidad de muestra: 100 mL Tipo envase : 1 A

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Arsenico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	60	±8	µg/L (1)

Ensaïos validados por: **Beatriz Delgado** (Técnico secció Físico-Químico)

OBSERVACIÓNS

Tomada por Jose Martinez.

Este informe sustituye e anula a referencia IPROMA 100907 - 2017.

Emitido en Castellón a 8 de Setembro de 2017

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente. Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio. O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.

(1) Ensaíos feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)

ENAC
ENSAYOS
Nº103 / LE268
Nº103 / LE1693
Nº103 / LE1694
Nº103 / LE1695
Nº103 / LE1696
Nº968 / LE1942

Página 1 de 1

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

IPROMA CASTELLÓN
Cna. de la Playa nº46 • 12006
Apdo. 5106 • 12010 • CASTELLÓN
Tel: 964 351 973 • Fax: 964 210 478
E-MAIL: IPROMA@EUNET.ES

IPROMA MADRID
 Av. de los Pínceps nº9, 1ºA 17
 28703 - S.S. de los Reyes (MADRID)
 Tels: 918 507 440 - Fax: 918 509 331
 EMAIL: IPROMA@E1.959

IPROMA-ANDALUCÍA
Parque Tecnológico Cádiz, Cádiz surtid 1101, nº21
41120 - Cádiz (SEVILLA)
Tel: 955 677 140 - Fax: 955 677 149
E-MAIL: ipoma@ipoma.es

IPROMA GALICIA
Camino vella de Santiago 1724 Bajo
36419 - Sargadelos, Mos (PONTEVEDRA)
Tel: 068 229 292 - Fax: 068 225 318
E-MAIL: IPROMA@EUS-95

IPROMA ARAGÓN
C/ Pablo Iglesias 1734-35, Local
50015 - ZARAGOZA
Tel: 976 522 430 - Fax: 976 525 042
E-MAIL: iproma@iproma.es

IPROMA CATALUNYA
C/ Joaquim Saguer, nº8
08470 - Sant Celoni (BARCELONA)
Tel.: 033 675 415 - Fax: 033 672 184
ENAC 14568111412

Gimeno[®]
servicios

CONFORMACION DE MENSAJE

08/09/2017 14:22

ID=CONCELLO DE TRIVES

FECHA	HORA	TIEMPO T,R	ID. ESTACION	DISTANTE	MODD	PAGINAS	RESULT.
08/09	14:19	02'25"	988066302		TX	06	BIEN 0000

A POBRA DE TRIVES

REXISTRO SAIDA

2017-S-RC-970

08/08/2017 14:05



Consellería de Sanidade
Avda. de Zamora, 13
32005 Ourense

Por medio da presente remítese informe sobre análise de auga do depósito de cabeceira Carballal 1 de A Pobra de Trives, aos efectos oportunos.

A Pobra de Trives, a 8 de setembro de 2017

O Alcalde

Francisco José Fernández Blanco

Asinado electrónicamente

Francisco José Fernández Blanco (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 08/09/2017
HASH: 8d12ee852c0b51712c2ace784c8425

11-09-17





Rúa Avilés de Taramancos nº 4, C.P.32002, Ourense. Tfno: 988511775 FAX.:988370850

CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES

Achégolle o seguinte informe:

A POBRA DE TRIVES

REXISTRO ENTRADA

2017-E-RC-1307

13/09/2017 09:14



Determinación analítica:

Análise Depósito cabeceira Carballal 1

Segundo o RD 140/2003: NON APTA

Na análise realizada o 23 de Agosto de 2017, o valor de Arsénico, é superior o establecido no RD 140/2003, polo que se lle realiza unha contraanálise.

Contraanálise:

Segundo o RD 140/2003: NON APTA

Realizada a contraanálise, a mostra segue presentando un resultado de Arsénico superior o valor paramétrico establecido no RD 140/2003, polo que se informa ó seu Concello desta non aptitude.

Notificacións:

Segundo RD 140/2003 no seu artigo 27, "Incumplimientos y medidas correctoras y preventivas":

É obriga do Concello a notificación de este incumprimento a autoridade sanitaria.

Recomendacións:

O Arsénico presente nas augas de consumo débese principalmente á propia natureza do terreo.

Recoméndase levar a cabo un seguimento da rede de distribución para coñecer se os resultados de Arsénico son puntuais.

Atentamente, un saúdo.

Ourense, 08 de Setembro de 2017

AQUAOURENSE-OURENSE
RESPONSABLE DE OPERACIÓNS

SOCIEDADE PROVINCIAL DE
AGUA OURENSE

Asdo.: David Pernui Fachal



INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 95961 / 2017

DATOS DO CLIENTE	AQUAOUENSE, Sociedade Provincial de Aguas e M. Ambiente SA
	Avilés de Taramancos, 4-bajo 32003 OURENSE NIF A32390684

DATOS DA MOSTRA	
Denominación da mostra:	A POBRA DE TRIVES: DEPÓSITO CABECEIRA CARBALLAL 1
Tipo de mostra:	Auga de consumo (RD 140/2003)
Remitido por:	AQUAOUENSE
Data entrada:	24/08/2017 - 08:00
Data comezo / remate:	24/08/2017 - 04/09/2017

DATOS DE MOSTRAXE	
Poboación:	POBRA DE TRIVES (OURENSE)
Data toma:	23/08/2017 - 10:15
Cantidade de mostra:	2325 mL
Tipo envase :	2A 1P 1PE 3VBT

DETERMINACIÓNS "IN SITU"							
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Temperatura "In situ"					15		°C (°)(1)
Ensaos validados por: Carlos Nebot Martinez (Técnico Sección Asesoría)							

RESULTADOS LABORATORIO							
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Parámetros microbiológicos	—				-		(1)
Escherichia coli	FIL/010-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Enterococos	FIL/005-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Clostridium perfringens	FIL/006-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Parámetros químicos	—				-		(1)
Nitratos	CI/002-a	0,50 mg/L	50 mg/L		5,9	±0,6	mg/L (1)
Nitritos	COL/007-a	0,010 mg/L	0,1 mg/L		<0,010		mg/L (1)
Fluoruro	CI/002-a	0,015 mg/L	1,5 mg/L		0,093	±0,009	mg/L (1)
Cianuros totais	EA/019-a	12 µg/L	50 µg/L		<12		µg/L (1)
Antimonio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Arsenico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L		74	±10	µg/L (1)
Selenio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L		1,1	±0,2	µg/L (1)
Boro	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	1,0 mg/L		<0,010		mg/L (1)
Cadmio	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	5,0 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Cobre	ICP-MS/002-a	0,010 mg/L	2,0 mg/L		<0,010		mg/L (1)
Cromo	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L		<5,0		µg/L (1)
Mercurio	ICP-MS/002-a	0,10 µg/L	1,0 µg/L		<0,10		µg/L (1)
Niquel	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	20 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Chumbo	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Benzo (a) Pireno	CGM/019-a	0,007 µg/L	0,010 µg/L		<0,007		µg/L (1)
HPA	CGM/019-a		0,100 µg/L		<0,04		µg/L (1)
Benzo (b) Fluoranteno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
Benzo (k) Fluoranteno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
Benzo (g,h,i) Perileno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
Indeno (1,2,3,c,d) Pireno	CGM/019-a	0,010 µg/L			<0,010		µg/L (1)
1,2-Dicloroetano	CGM/024-a	0,30 µg/L	3,0 µg/L		<0,30		µg/L (1)
Benceno	CGM/024-a	0,30 µg/L	1,0 µg/L		<0,30		µg/L (1)
Tri +Tetracloroetileno	CGM/024-a	1,0 µg/L	10 µg/L		<1,0		µg/L (1)
Tricloroetileno	CGM/024-a	0,5 µg/L			<0,5		µg/L (1)
Tetracloroetileno	CGM/024-a	0,5 µg/L			<0,5		µg/L (1)
Trihalometanos	CGM/024-a	4 µg/L	100 µg/L		6		µg/L (1)
Cloroformo	CGM/024-a	1,0 µg/L			3,3	±0,8	µg/L (1)
Diclorobromometano	CGM/024-a	1,0 µg/L			1,5	±0,4	µg/L (1)

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente


Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.

O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.

As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.

Os ensaios / toma de mostra sinalados (*), as interpretacións e datos expresados en observacións non están incluídos no alcance de acreditación.

(1) Ensaos feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 95961 / 2017

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Dibromoclorometano	CGM/024-a	1,0 µg/L			1,2	±0,3	µg/L (1)
Bromoformo	CGM/024-a	1,0 µg/L			<1,0		µg/L (1)
Praguicidas	—		0,50 µg/L		<0,50		µg/L (1)
Praguicid. organoclorados	CGM/019-a				-		µg/L (1)
Trifluralin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
α-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Hexaclorobenceno	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
β-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Lindano	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
δ-HCH	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Heptaclor	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Aldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Heptaclor epóxido (isómero B)	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endosulfan 1	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Dieldrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,03 µg/L		<0,010		µg/L (1)
p,p-DDE	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endrin	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endosulfan 2	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
p,p-DDD	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Oxifluorfen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Endosulfan sulfato	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
p,p-DDT	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Praguicid. organofosforados	CGM/019-a				-		µg/L (1)
Diclorfention	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Fenclorfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Fenitrofen	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Etil-Paration	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Clorpirifos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Metil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Etil-Bromofos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Clorfenvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Tetraclorvinfos	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Metidation	CGM/019-a	0,010 µg/L	0,10 µg/L		<0,010		µg/L (1)
Praguicidas nitroxenados	CGM/019-a				-		µg/L (1)
Simazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Atrazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Trietazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Terbutilazina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Ametrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Prometrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Terbutrina	CGM/019-a	0,020 µg/L	0,10 µg/L		<0,020		µg/L (1)
Parámetros indicadores	—				-		(1)
Cheiro a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3		1		Ind. dil. (*) (1)
Sabor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3		1		Ind. dil. (*) (1)
Cor	EA/002-a	3,0 mg/L	15 mg/L		<3,0		mg/L (1)
Turbidez	NF/001-a	0,40 UNF	1 UNF		<0,40		UNF (1)
pH	EL/002-a		9,5 Unidad pH	6,5 Unidad pH	7,2	±0,2	Unidad pH (1)
Conductividade a 20°C	EL/001-a	10,0 µS/cm	2 500 µS/cm		102	±8	µS/cm (1)


Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.

O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.

As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.

Os ensaios / toma de mostra sinalados (*), as interpretacións e datos expresados en observacións non están incluídos no alcance de acreditación.

(1) Ensaio feito na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 95961 / 2017

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Cloro residual libre	COL/001-a	0,05 mg/L Cl2		0,00 mg/L Cl2	0,71	±0,10	mg/L Cl2 (1)
Cloro combinado	CALCU/001-a	0,05 mg/L Cl2	2,0 mg/L Cl2	0,00 mg/L Cl2	<0,05		mg/L Cl2 (1)
Amonio	COL/007-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L		<0,050		mg/L (1)
Cloruros	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L		6,3	±0,6	mg/L (1)
Sodio	ICP/014-a	1,0 mg/L	200 mg/L		12	±1	mg/L (1)
Sulfatos	CI/002-a	0,50 mg/L	250 mg/L		10	±1	mg/L (1)
Oxidabilidad	VL/011-a	0,50 mg/L	5,0 mg/L		<0,50		mg/L (1)
Aluminio	ICP-MS/002-a	10 µg/L	200 µg/L		<10		µg/L (1)
Ferro	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	200 µg/L		5,9	±0,8	µg/L (1)
Manganeso	ICP-MS/002-a	5,0 µg/L	50 µg/L		5,7	±0,7	µg/L (1)
Coliformes totais	FIL/003-a (Recuento)		0 UFC/100ml		0		UFC/100ml (1)
Xermes totais a 22°C	RCP/001-a (Recuento)		100 UFC/ml		0		UFC/ml (1)
Indice de Langelier	CALCU/001-n	-3	0,5	-0,5	-2,2		(*) (1)
Ensaio validados por: Inmaculada Solís Andrés (Xefe sección Microbioloxía), Beatriz Delgado (Técnico sección Físico-Químico), Jose Luis Aranda Mares (Xefe sección Cromatografía)							

OBSERVACIÓNS

O valor do parámetro Índice de Langelier non se da acreditado, xa que para o seu cálculo usáronse datos facilitados polo cliente.
Tomada por Jose Martinez.
O cloro é un parámetro que debe analizarse en menos de 5 minutos dende a toma de mostrás. Superado ese tempo, os resultados obtidos poden verse afectados.
Os resultados dos parámetros "in situ" foron facilitados polo cliente.

Emitido en Castellón a 4 de Setembro de 2017

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RÍPOLLES, AMILCAR ANDRÉS - NIF: 18918814A,
Cargo: Subdirector General

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
Os ensaios / toma de mostra sinalados (*), as interpretacións e datos expresados en observacións non están incluídos no alcance de acreditación.
(1) Ensaio feito na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)

Página 3 de 3

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

IPROMA CASTELLÓN
Cno. de la Raya nº46 - 12005
Apdo. 5104 - 12048 - CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072 - Fax: 964 210 479
ENAC Nº103/LE268

IPROMA MADRID
Av. de los Pinos nº19, Haza 17
28703 - S.B. de los Reyes (MADRID)
Tel.: 910 587 440 - Fax: 910 520 031
ENAC Nº103/LE1693

IPROMA ANDALUCÍA
Paseo Tecnológico Ciro, C/Manuel Tello, nº21
41120 - Gelves (SEVILLA)
Tel.: 955 677 140 - Fax: 955 677 140
ENAC Nº103/LE1694

IPROMA GALICIA
Cunha vello de Santiago nº14 (Bajo)
36419 - Sargadelos, Moa (PONTEVEDRA)
Tel.: 920 259 202 - Fax: 920 235 318
ENAC Nº103/LE1695

IPROMA ARAGÓN
C/ Piedad Ignacia nº34-35, Urcál
50018 - ZARAGOZA
Tel.: 976 522 439 - Fax: 976 620 043
ENAC Nº103/LE1696

IPROMA CATALUNYA
C/ Joaquin Coghlin, nº70
08179 - Sant Celoni (BARCELONA)
Tel.: 938 675 415 - Fax: 938 672 864
ENAC Nº103/LE1697

gimeno
servicios

ENAC
ENSAYOS
Nº103 / LE268
Nº103 / LE1693
Nº103 / LE1694
Nº103 / LE1695
Nº103 / LE1696
Nº968 / LE1942



IPROMA
laboratorio y asesoría



INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. - Insc. en el Reg. Mercantil de Castellón, Tomo 437 General de Sociedades, Libro 6, folio 123, hoja 143, Insc. 1.ª en 4 de abril 1990, Com. Social: Cto. de la Raya, 46-12006 CASTELLÓN - CIF B12227492

INFORME DE ENSAIO


Nº DE REFERENCIA: 100907/17M1 / 2017

DATOS DO CLIENTE						
AQUAOUENSE, Sociedade Provincial de Aguas e M. Ambiente SA						
Avilés de Taramancos, 4-bajo 32003 OURENSE NIF A32390684						
DATOS DA MOSTRA						
Denominación da mostra:	A POBRA DE TRIVES: DEPOSITO CABECEIRA CARBALLAL 1					
Tipo de mostra:	Auga de consumo (RD 140/2003)					
Remitido por:	AQUAOUENSE					
Data entrada:	06/09/2017 - 08:00					
Data comezo / remate:	07/09/2017 - 08/09/2017					
DATOS DE MOSTRAXE						
Poboación:	POBRA DE TRIVES (OURENSE)					
Data toma:	05/09/2017 - 12:00					
Cantidad de mostra:	100 mL					
Tipo envase :	1 A					
RESULTADOS LABORATORIO						
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Arsenico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	60	±8	µg/L (1)
Ensaos validados por: Beatriz Delgado (Técnico sección Físico-Químico)						
OBSERVACIÓNS						
Tomada por Jose Martínez.						
Este informe substitúe e anula a referencia IPROMA 100907 - 2017.						

Emitido en Castellón a 8 de Setembro de 2017

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
(1) Ensaos feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)



Página 1 de 1

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

IPROMA CASTELLÓN
Cto. de la Raya nº48 - 12006
46106 - 12006 - CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072 - Fax: 964 210 426
ENAC Nº103/LE268

IPROMA MADRID
Rto. de los Patines nº10, Nave 17
28123 - S.S. de los Reyes (MADRID)
Tel.: 918 587 440 - Fax: 918 520 531
ENAC Nº103/LE1093

IPROMA ANDALUCÍA
Parque Tecnológico Cádiz, Ciudad de la Innovación
11130 - Cádiz (CÁDIZ)
Tel.: 955 077 140 - Fax: 955 077 140
ENAC Nº103/LE1094

IPROMA GALICIA
Camde Vía de Santiago nº24 Bajo
36110 - Santiago de Compostela (GALICIA)
Tel.: 986 229 202 - Fax: 986 225 318
ENAC Nº103/LE1095

IPROMA ARAGÓN
C/ Pío Baroja nº34-36, Local
50016 - ZARAGOZA
Tel.: 976 522 430 - Fax: 976 520 043
ENAC Nº103/LE1096

IPROMA CATALUNYA
C/ Joaquim Sureda, nº16
08170 - Sant Cugat del Val (BARCELONA)
Tel.: 935 675 415 - Fax: 935 472 884
ENAC Nº968/LE1942

gimeno
servicios



XUNTA DE GALICIA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE OURENSE
Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade

Avda. Zamora, 13
32005 OURENSE
Telfs. 988 066 300/74
Fax 988 066 302

galicia

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA
REXISTRO DA XEFATURA TERRITORIAL DE SANIDADE DE OURENSE
OURENSE

Data 13/09/2017 09:35:23

SERVIZO DE CONTROL DE RISCOS AMBIENTAIS

CFS / cfs

SA/DA 12879 / RX 1273109



FAX

Núm FAX : 988 33 10 10

DATA :12/09/2017

DIRIXIDO A: Sr Alcalde do concello de Pobra de Trives

DE: María Villar Suárez, Xefa Territorial de Sanidade en Ourense

Núm. de páxinas (incluída esta): 1

Asunto: Calidade sanitaria da auga de abastecemento

Á vista dos resultados analíticos remitidos a esta Xefatura Territorial nos que se confirman o incumprimento por **Arsénico** que cualifica a auga como **non apta para o consumo**, debe:

1. **Restringir o uso** da auga de consumo a calquera actividade que non implique a súa inxesta ou uso alimentario.
2. **Comunicar** esta situación e a decisión de restrición de uso aos usuarios deste abastecemento antes de 24 horas.
3. **Buscar algunha alternativa** para poder prestar aos seus usuarios servizo de abastecemento domiciliario de auga potable e garantir a calidade de auga de consumo público.

Unha vez tomadas medidas correctoras, deberán levar a cabo os autocontrois e determinacións adicionais que permitan verificar a situación de normalidade no valor destes parámetros, e comunicarnos ditos resultados para poder proceder ao peche desta situación de alerta.

Recordámoslle que, segundo o artigo 4.1 do RD 140/2003, os municipios son responsables de asegurar que a auga subministrada a través de calquera rede de distribución, cisterna ou depósito móbil no seu ámbito territorial sexa apta para o consumo no punto de entrega ao consumidor.

En todo caso, ante calquera incumprimento detectado no abastecemento ou na calidade da auga de consumo humano deberá seguirse o procedemento establecido no artigo 27 da antedita normativa.

De todo o anterior deberá informar puntualmente a esta Xefatura Territorial.

Ourense, 12 de setembro de 2017





CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES

D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO, ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE A POBRA DE TRIVES.

INFORMA:

En resposta ao escrito remitido polo Servizo de control de Riscos Ambientais da Xunta de Galicia, con Rexistro de Saída 12879/ RX 1273109, no que se fai referencia ao incumprimento por Arsénico na Calidade sanitaria da auga de abastecemento do Concello, calificando a auga como NON APTA para o consumo.

Tómanse as seguintes medidas correctoras:

- Infórmase aos usuarios do servizo de abastecemento de augas que este queda temporalmente restrinxido para inxesta ou uso alimentario. Este aviso emítese por bando municipal.
- Nun prazo máximo de 24h tómanse novas analíticas internas para identificar cal ou cales das fontes de abastecemento son as que presentan problemas de arsénico. Os resultados das analíticas teranse nun prazo máximo de 7 días.
- Á vista deses resultados e unha vez identificado o foco de contaminación de arsénico tomaranse medidas para o peche das fontes de abastecemento que non sexan aptas, e procederase a realizar as analíticas e autocontrois precisos para solicitar o peche da situación de alerta.

O que se comunica para o seu coñecemento.

A Pobra de Trives, a 15 de setembro de 2017

O Alcalde
Francisco José Fernández Blanco
Asinado electronicamente

Francisco José Fernández Blanco (1 de 1)
Alcalde
Firma: 15/09/2017
HASH: 8d12e6e852c0be5712c2aca764c8425





INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 105160 / 2017

DATOS DO CLIENTE

AQUA OURENSE, Sociedade Provincial de Aguas e M. Ambiente SA
Avilés de Taramancos, 4-bajo 32003 OURENSE NIF A32390684

DATOS DA MOSTRA

Denominación da mostra: A POBRA DE TRIVES. CAPTACION ENCORO DE GUISTOLAS
Tipo de mostra: Auga de consumo (RD 140/2003)
Remitido por: AQUA OURENSE
Data entrada: 15/09/2017 - 08:00
Data comezo / remate: 15/09/2017 - 19/09/2017

DATOS DE MOSTRAXE

Poboación: POBRA DE TRIVES (OURENSE)
Data toma: 14/09/2017 - 10:15
Cantidad de mostra: 100 mL Tipo envase : 1 A

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Arsenico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	3,5	±0,5	µg/L (1)

Ensaos validados por: Estibaliz Lecertua Corres (Técnico sección Físico-Químico)


OBSERVACIÓNS

Tomada por Jose Martinez.

Emitido en Castellón a 19 de Setembro de 2017

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só atañen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
(1) Ensaos feitos na IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)





INFORME DE ENSAIO

Nº DE REFERENCIA: 105158 / 2017

DATOS DO CLIENTE

AQUAOUENSE, Sociedade Provincial de Aguas e M. Ambiente SA
Avilés de Taramancos, 4-bajo 32003 OURENSE NIF A32380684

DATOS DA MOSTRA

Denominación da mostra: A POBRA DE TRIVES. MANANTIALES ETAP
Tipo de mostra: Auga de consumo (RD 140/2003)
Remitido por: AQUAOUENSE
Data entrada: 15/09/2017 - 08:00
Data comezo / remate: 15/09/2017 - 19/09/2017

DATOS DE MOSTRAXE

Poboación: POBRA DE TRIVES (OURENSE)
Data toma: 14/09/2017 - 09:15
Cantidad de mostra: 100 mL Tipo envase : 1 A

RESULTADOS LABORATORIO

PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT.	RD 140/2003	RESULTADO	UNIDADES
Arsénico	ICP-MS/002-a	1,0 µg/L	10 µg/L	<1,0	µg/L (1)

Ensaio validados por: Estibaliz Lecertua Corres (Técnico sección Físico-Químico)


OBSERVACIÓN

Tomada por Jose Martinez.

Emitido en Castellón a 19 de Setembro de 2017

Asinado electronicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nome: ARNAU RIPOLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.
Cargo: Subdirector General

Tódolos datos para a identificación da mostra e a súa mostraxe foron facilitados polo cliente
Os resultados só ataíñen ao ou aos obxectos presentados a ensaio.
O informe do ensaio non debe reproducirse parcialmente sen a autorización do laboratorio.
As incertidumes de medida están calculadas e a disposición do cliente.
(1) Ensaio feito en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)



Página 1 de 1

www.iproma.com - atencioncliente@iproma.com

IPROMA CASTELLÓN
Cno. de la Raya nº49 - 12008
Apdo. 8106 - CASTELLÓN
Tel: 964 251 072 - Fax: 961 219 475
ENAC Nº103/LE268

IPROMA MADRID
Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
28703 - S.S. de los Reyes (MADRID)
Tel: 916 587 449 - Fax: 916 529 831
ENAC Nº103/LE1591

IPROMA ANDALUCÍA
Parque Tecnológico Cto. C/Marcelo Ríos, nº21
41120 - Olivares (SEVILLA)
Tel: 955 677 145 - Fax: 955 677 140
ENAC Nº103/LE1591

IPROMA GALICIA
Camino vello de Santiago nº24 (Laja)
30419 - Senguneda, Mos (PONTEVEDRA)
Tel: 966 238 202 - Fax: 966 238 215
ENAC Nº103/LE1592

IPROMA ARAGÓN
C/ Pablo Iglesias nº34-35, Local
50018 - ZARAGOZA
Tel: 976 522 590 - Fax: 976 520 043
ENAC Nº103/LE1592

IPROMA CATALUNYA
C/ Joaquín Sagrera, nº6
08470 - Sant Celoni (BARCELONA)
Tel: 938 675 415 - Fax: 938 672 644
ENAC Nº103/LE1942

gimeno
servicios

CONFORMACION DE MENSAJE

19/09/2017 14:42
ID=CONCELLO DE TRIVES

FECHA	HORA	TIEMPO T,R	ID. ESTACION	DISTANTE	MODO	PAGINAS	RESULT.
19/09	14:41	01'06"	988066302		TX	03	BIEN 0000



A POBRA DE TRIVES
REGISTRO SAIDA
2017-S-RC-1003
19/09/2017 14:30



Francisco José Fernández Blanco (1 de 1)
Alcalde
Firma: 19/09/2017
HASH: 8d12ee652c0b5f712c2ace764c8425



Consellería de Sanidade
Avda. de Zamora, 13
32005 Ourense

Por medio da presente remítese resultados da analítica de auga da captación do encoro das Guístolas así como dos mananciais Etap.

En próximos días remitiremos analítica para autocontrol do depósito de O Carballal que permita verificar unha situación de normalidade nos valores dos parámetros de arsénico para que así por parte deste Servizo de Control de Riscos Ambientais se proceda o peche desta situación de alerta o máis axiña posible.

Sen outro particular, reciba un atento e cordial saúdo.

A Pobra de Trives, a 19 de setembro de 2017

O Alcalde

Francisco José Fernández Blanco

Asinado electrónicamente

